

धुले पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: कोर-4, स्कोप कॉम्प्लेक्स, 7 लोधी रोड, दिल्ली-110003
सीआईएन नं.: U42202DL20203GOI415484

सूचना

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 15 की उपधारा (2) के तहत

1. धुले पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड, जिसका पंजी.त कार्यालय कोर-4, स्कोप कॉम्प्लेक्स, 7 लोधी रोड, दिल्ली-110003 है, जो कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निगमित है, ने टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से कार्यान्वित होने वाली ट्रांसमिशन परियोजना के लिए धुले पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड हेतु ट्रांसमिशन लाइसेंस की मांग के संदर्भ में केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (ट्रांसमिशन लाइसेंस और अन्य संबंधित मामलों के अनुदान के लिए प्रक्रिया, नियम और शर्तें) विनियम, 2009 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 14, 15, 79(1)(ई) के तहत केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग, नई दिल्ली के समक्ष एक आवेदन किया है, जिसका विवरण दिया गया है :

क्र सं.	लाइन/सबस्टेशन का नाम (स्थान) (ट्रांसमिशन योजना का दायरा)	लाइन की लंबाई/क्षमता क्षमता/किमी)	लेवलाइज्ड ट्रांसमिशन शुल्क	कमीशनिंग अनुसूची	टिप्पणी
1	धुले के पास 2x125 एमवीएआर (420 केवी) बस रिएक्टरों के साथ 4x500 एमवीए, 400/220 केवी फूलिंग स्टेशन की स्थापना।	<ul style="list-style-type: none"> 400/220 केवीए 500 एमवीए आईसीटी 4 नग 400 केवी आीसीटी बे-4 नग 220 केवी आईसीटी बे-4 नग (220 केवी बस सेक्शन 1 पर 2 नग और 220 केवी बस सेक्शन 2 पर 2 नग) 400 केवी लाइन बे-2 नग 125 एमवीएआर, 420 केवी बस रिएक्टर 2 नग बस रिएक्टर बे-2 नग 220 केवी बस कपलर बे-2 नग ट्रांसफर बस कपलर (टीबीसी) बे-2 नग 220 केवी लाइन बे-7 नग (आरई इंटरकनेक्शन के लिए जिसमें से 4 नग 220 केवी बस सेक्शन 1 पर और 3 नग 220 केवी बस सेक्शन 2 पर होंगे) 220 केवी बस सेक्शन/इंजर - 1 सेट <p>निम्नलिखित के लिए भावी प्रावधान</p> <ul style="list-style-type: none"> स्विचबल लाइन रिएक्टर के साथ 400 केवी लाइन बे - 8 नग। बे के साथ 400/220 केवी आईसीटी - 6 नग बे के साथ 400 केवी बस रिएक्टर : 2 नग 400 केवी बस सेक्शनलाइजेशन बे : 1 सेट 220 केवी लाइन बे : 9 नग 220 केवी सेक्शनलाइजेशन: 1 सेट 220 केवी बीसी तथा टीबीसी : 1 नग 	₹ 528.27 मिलियन प्रति वर्ष	08.02.2026	-
2	धुले पीएस - धुले (बीडीटीसीएल) 400 केवी डी/सी लाइन (क्वाड एसीएसआर/एएसी/एएल59 मूज समतुल्य)				
3	धुले पीएस के लिए धुले (बीडीटीसीएल) में 2 नग 400 केवी लाइन बे-धुले (बीडीटीसीएल) 400 केवी डी/सी लाइन 400 केवी लाइन बे-2 नग।				

2. आयोग के समक्ष दाखिल संपूर्ण आवेदन और अन्य दस्तावेज किसी भी व्यक्ति के एक्सेस के लिए वेबसाइट <https://www.indigrd.co.in/documents-manager/> पर उपलब्ध हैं। आवेदन का निरीक्षण कंपनी के कार्यालय 10वीं मंजिल, बर्जर दिल्ली वन, सेक्टर 16बी नोएडा, उत्तर प्रदेश-201301 में श्री लोकेंद्र सिंह राणावत या आयोग के कार्यालय में आयोग द्वारा निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार किया जा सकता है।
3. आपत्तियां और सुझाव, यदि कोई हों, समाचार पत्र में इस सूचना के प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर सचिव, केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग, तीसरी और चौथी मंजिल, चंद्रलोक भवन, 36, जनपथ, नई दिल्ली-110001 के समक्ष दाखिल किए जाएं और एक प्रति आवेदक को उसके कॉर्पोरेट कार्यालय के पते पर भेजी जाए।

स्थान : नोएडा
तिथि : 29.02.2024

हस्ता./-
अमितांशु श्रीवास्तव
निदेशक