

ईशानगर पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : कोर-4, स्कोप कॉम्प्लेक्स, 7 लोधी रोड, दिल्ली-110003

CIN NO.: U42202DL20203GOI415540

सूचना

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 15 की उपधारा (2) के तहत

1. ईशानगर पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय कोर-4, स्कोप कॉम्प्लेक्स, 7 लोधी रोड, दिल्ली-110003 है, जो कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निगमित है, ने टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से कार्यान्वित होने वाली ट्रांसमिशन परियोजना के लिए इशानगर पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड हेतु ट्रांसमिशन लाइसेंस की मांग के संदर्भ में केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (ट्रांसमिशन लाइसेंस और अन्य संबंधित मामलों के अनुदान के लिए प्रक्रिया, नियम और शर्तें) विनियम, 2009 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 14, 15, 79(1)(ई) के तहत केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग, नई दिल्ली के समक्ष एक आवेदन किया है, जिसका विवरण दिया गया है

क्र सं.	लाइन/सबस्टेशन का नाम (स्थान) (ट्रांसमिशन योजना का दायरा)	लाइन की लंबाई/क्षमता क्षमता/किमी)	लेवलाइज्ड ट्रांसमिशन शुल्क	कमीशनिंग अनुसूची	टिप्पणी
1	ईशानगर (नया) में 2x1500 एमवीए, 765/400 केवी और 2x500 एमवीए, 400/220 केवी एस/एस के साथ 1x330 एमवीएआर, 765 केवी और 1x125 एमवीएआर, 420 केवी बस रिएक्टर की स्थापना	<ul style="list-style-type: none"> 765 केवी तथा 1x125 एमवीएआर, 420 केवी रिएक्टर 765/400 केवीए 1500 एमवीए आईसीटी . 2 नग (एक स्पेयर आईसीटी यूनिट सहित 7x500 एमवीए 1-फेज यूनिट) 400/220 केवीए 500 एमवीए आईसीटी - 2 नग 765 केवी आईसीटी बे - 2 नग 400 केवी आईसीटी बे - 4 नग 220 केवी आईसीटी बे - 2 नग 765 केवी लाइन बे - 2 नग 330 एमवीएआर, 765 केवी बस रिएक्टर - 1 नग (एक स्पेयर यूनिट सहित (4x110 एमवीएआर) 125 एमवीएआर, 420 केवी बस रिएक्टर - 1 नग 765 केवी बस रिएक्टर बे : 1 नग 400 केवी बस रिएक्टर बे : 1 नग 220 केवी बस कपलर बे-1 नग 220 केवी ट्रांसफर बस कपलर (टीबीसी) - 1 नग 220 केवी लाइन बे - 6 नग (एमपीपीटीसीएल द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली 220 केवी लाइनों के लिए) <p>भावी प्रावधान : निम्नलिखित के लिए स्थान</p> <ul style="list-style-type: none"> बे सहित 765/400 केवी आईसीटी - 4 नग स्विचेबल लाइन रिएक्टरों सहित 765 केवी लाइन बे - 8 नग बे सहित 765 केवी बस रिएक्टर : 3 नग 765 केवी सेक्शनलाइजर : 1 सेट स्विचेबल लाइन रिएक्टर सहित 400 केवी लाइन बे - 10 नग बे सहित 400/220 केवी आईसीटी - 7 नग बे सहित 400 केवी बस रिएक्टर : 3 नग 400 केवी सेक्शनलाइजेर बे : 1 सेट 220 केवी लाइन बे : 12 नग 220 केवी सेक्शनलाइजेर बे : 2 सेट 220 केवी बीसी तथा टीबीसी : 2 नग 	₹ 625.88 मिलियन प्रति वर्ष	08.02.2026	-
2	ईशानगर 765 केवी एस/एस (नया) पर जबलपुर-उरई के एक सर्किट का एलआईएओ				

2. आयोग के समक्ष दाखिल संपूर्ण आवेदन और अन्य दस्तावेज किसी भी व्यक्ति के एक्सेस के लिए वेबसाइट <https://www.indigrid.co.in/documents-manager/> पर उपलब्ध हैं। आवेदन का निरीक्षण कंपनी के कार्यालय 10वीं मंजिल, बर्जर दिल्ली वन, सेक्टर 16बी नोएडा, उत्तर प्रदेश-201301 में श्री लोकेंद्र सिंह राणावत या आयोग के कार्यालय में आयोग द्वारा निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार किया जा सकता है।

3. आपत्तियां और सुझाव, यदि कोई हों, समाचार पत्र में इस सूचना के प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर सचिव, केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग, तीसरी और चौथी मंजिल, चंद्रलोक भवन, 36, जनपथ, नई दिल्ली-110001 के समक्ष दाखिल किए जाएं और एक प्रति आवेदक को उसके कॉर्पोरेट कार्यालय के पते पर भेजी जाए।

स्थान : नोएडा

तिथि : 29.02.2024

हस्ता./-
अमितांशु श्रीवास्तव
निदेशक