

मोरेना एसईजेड ट्रांसमिशन लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: प्लॉट नंबर 14, भूतल-11ए, ओमेक्स स्क्वायर, जसोला, जामिया नगर, दक्षिणी दिल्ली, नई दिल्ली, दिल्ली, भारत, 110025, सीआईएन नंबर: U42201DL2025GO1446490

नोटिस

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 15 की उपधारा (2) के अंतर्गत

- मोरेना 1 एसईजेड ट्रांसमिशन लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय प्लॉट नंबर 14, भूतल-11ए, ओमेक्स स्क्वायर, जसोला, जामिया नगर, दक्षिणी दिल्ली, नई दिल्ली, दिल्ली, भारत, 110025 में स्थित है और संपर्क का पता यूनिट नंबर दसवीं मंजिल, बर्जर टावर्स, दिल्ली वन बिल्डिंग, सेक्टर-16बी, डीएनडी फ्लाईवे, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश -201301 है और जो कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत निगमित है, ने केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग, नई दिल्ली के समक्ष विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 14, 15, 79(1)(ड) और समय-समय पर जारी केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान करने की प्रक्रिया, निबंधन तथा शर्तें तथा अन्य संबंधित मामले) विनियम, 2009 के तहत मोरेना 1 एसईजेड ट्रांसमिशन लिमिटेड के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली (टीबीसीबी) पद्धति के माध्यम से निर्मित होने वाली पारेषण परियोजना के लिए पारेषण लाइसेंस हेतु आवेदन किया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:

क्र. सं.	सब-स्टेशन का नाम (स्थान) (पारेषण योजना का दायारा)	लाइन की लंबाई/क्षमता	अनुमानित पूर्णता लागत या समतुल्य पारेषण शुल्क	कमिश्निंग का समय
1	<p>2x330 एमवी एआर 765 केवी बस रिपेक्टर और 2x125 एमवी एआर 420 केवी बस रिपेक्टर के साथ 3x1500 एमवीए, 765/400 केवी और 2x500 एमवीए 400/220 केवी की क्षमता वाले मुरैना पूलिंग स्टेशन (सबलगढ़ के दक्षिण में) की स्थापना।</p> <p>भावी प्रावधान: निम्न के लिए स्थान</p> <ul style="list-style-type: none"> बे के साथ 765/400 केवी, 1500 एमवीए आईसीटी - संख्या 3 (सेक्शन-II पर) 765 केवी लाइन बे, स्विच करने योग्य लाइन रिपेक्टरों सहित -संख्या 6 (2 सेक्शन-I पर और 4 सेक्शन-II पर) बे सहित 765 केवी, 330 एमवी एआर बस रिपेक्टर: संख्या 2 (सेक्शन-II पर) 765 केवी सेक्शनलाइज़र: 1 सेट 400 केवी लाइन बे, स्विच करने योग्य लाइन रिपेक्टरों के साथ -संख्या 9 (सेक्शन-I पर 3 और सेक्शन-II पर 6) बे सहित 400/220 केवी, 500 एमवीए आईसीटी-संख्या 8 (सेक्शन-I पर 3 और सेक्शन-II पर 5) बे सहित 400 केवी, 125 एमवी एआर बस रिपेक्टर: संख्या 2 (सेक्शन-II) 400 केवी सेक्शनलाइज़ेशन बे: 1 सेट 220 केवी लाइन बे: संख्या 12 (सेक्शन-I पर 4 और सेक्शन-II पर 8) 220 केवी सेक्शनलाइज़ेशन बे: 1 सेट 220 केवी टीबीसी: 1 220 केवी बीसी: 1 2x125 एमवी एआर एमएससी और 1x125 एमवी एआर एमएसआर और संबंधित बे के साथ 2 स्टेटकॉम (±400 एमवीएआर)-संख्या 2 (1 400 केवी सेक्शन-I पर और 1 400 केवी सेक्शन-II पर) 	<p>1500 एमवीए, 765/400 केवी आईसीटी: संख्या 3</p> <p>500 एमवीए, 765/400 केवी सिंगल फेज स्पेयर आईसीटी - संख्या 1</p> <p>500 एमवीए 400/220 केवी आईसीटी: संख्या 2</p>	<p>समतुल्य टैरिफ 1562.34 मिलियन रुपये प्रति वर्ष है।</p>	<p>टीएसए के तहत निर्धारित प्रभावी तिथि से 27 महीने</p>
2	<p>करेरा (दतिया के पास) पर 2 765 केवी लाइन बे मुरैना पीए 765 केवी लाइन बे का 2 टर्मिनेशन संख्या 2 (सबलगढ़ के दक्षिण में) - करेरा (दतिया के पास) 765 केवी डी/सी लाइन</p>			
3	<p>765/400/220 केवी करेरा (दतिया के पास) एस/एस (सेक्शन-I) में 1x500 एमवीए आईसीटी (तीसरा) द्वारा 400/220 केवी रूपांतरण क्षमता में वृद्धि</p>	<p>1x500 एमवीए 400/220 केवी ICT-संख्या 1</p>		

- आयोग के समक्ष प्रस्तुत पूर्ण आवेदन और अन्य दस्तावेज वेबसाइट <https://www.indigrd.co.in/documents-manager/> पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं। आवेदन का निरीक्षण कंपनी के कार्यालय, 10वीं मंजिल, बर्जर टावर्स, दिल्ली वन बिल्डिंग, सेक्टर-16बी, डीएनडी फ्लाईवे, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश - 201301 में श्री विवेक कार्तिकेयन या आयोग के कार्यालय में आयोग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जा सकता है।
- यदि कोई आपत्ति या सुझाव हो तो उसे सचिव, केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग, छठी, सातवीं और आठवीं मंजिल, टावर बी, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, नौरोजी नगर, नई दिल्ली-110029 के समक्ष इस सूचना के समाचार पत्र में प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए, जिसकी एक प्रति आवेदक के कॉर्पोरेट कार्यालय के पते पर भी भेजी जानी चाहिए।

हस्ताक्षर/-

सतिश तलमले
अतिरिक्त निदेशक

स्थान: नोएडा

दिनांक: 26.03.2023